

ЧЕК–ЛИСТ

Проверка вентиляции в коровнике/ телятнике в летний период

Проверьте, есть ли эти признаки. Если хотя бы один пункт совпадает – вентиляция работает нестабильно!

- 1 Ухудшилось качество молока (снижение надоев, изменение консистенции)
- 2 У коров наблюдаются признаки теплового стресса
- 3 Снижение аппетита у животных (снижение поедаемости, увеличение остатков корма)
- 4 Животные сбиваются в кучи и ищут тень
- 5 Влажность более 75%
- 6 Температура в коровнике более 22°C
- 7 Посторонние шумы или вибрация от вентиляторов
- 8 Скорость воздуха на уровне животных менее 1–2 м/с

Результат:

0 пунктов
вентиляция в норме

от 1 до 3 пунктов
требуется диагностика
системы

более 4 пунктов
срочно нужна модерни-
зация вентиляции!